



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
Benešov 256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/ 90040/2016/OVH
SPIS. ZNAČKA: OVH/7801/2016/RIT
VYŘIZUJE: Ing. Blanka Rittigová – oprávněná úřední osoba
TELEFON: 317754197
E-MAIL: rittigova@benesov-city.cz
DATUM: 28. 12. 2016

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1. 2. 2017



Životní prostředí MěÚ Benešov
dne dle rozdělovníku 1. 2. 2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Rozhodnutí o povolení k vodnímu dílu - „ČOV a kanalizace Netvořice“ na pozemcích v k. ú. Netvořice a o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových - Netvořický (Brejlovský) potok, IDVT 10256975.

Městský úřad Benešov, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů vydává toto

ROZHODNUTÍ

Na základě návrhu z 21. 10. 2016, předložených podkladů a provedeného vodoprávního řízení, **uděluje** účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Městys Netvořice, se sídlem Mírové náměstí č. p. 19, 257 44 Netvořice, IČO: 00232360
zastoupený starostkou Monikou Šlehobrovou

A. Povolení k vodním dílům dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, a to ke stavbě vodního díla: „ČOV a kanalizace Netvořice“ na pozemcích v k. ú. Netvořice.

Základní údaje o stavbě: stavba řeší odkanalizování městyse Netvořice prostřednictvím gravitační oddílné splaškové kanalizace o délce 8 098 m. Kanalizace bude zakončena novou biologicko – mechanickou čistírnou odpadních vod (dále jen ČOV) navrženou na kapacitu 1655 EO. Přečištěné odpadní vody budou vypouštěny přes výústní objekt do vodoteče – Netvořický (Brejlovský) potok. Průtok čistírnou i odtok do recipientu bude rovněž gravitační. Akce bude rozčleněna na dvě stavby - **1. STAVBA ČOV a 2. STAVBA KANALIZACE.**

1. STAVBA – ČOV

Druh vodního díla: stavba čistírny odpadních vod dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel stavby: čištění splaškových vod z řešeného území – městyse Netvořice

Umístění stavby: ČOV - parc. č. 1029/4, 1029/8, 1027/46, 1029/10, odtok z ČOV – parc. č. 1029/8, 1029/13, 697/11, výústní objekt – parc. č. 697/11 vše v k. ú. Netvořice, Středočeský kraj

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Typ ČOV: biologicko-mechanická ČOV se systémem nízkozátěžové aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a uskladněním vzniklého přebytečného kalu v aerobních podmínkách v kalovém silu

Kapacita ČOV: 1655 EO

Souřadnice budovy ČOV(S-JTSK): Y: 738707.31 X: 1073393.28; Y: 738680.08 X: 1073391.40; Y: 738679.30 X: 1073402.57; Y: 738706.54 X: 1073404.45

Souřadnice vyústění (S-JTSK): Y: 738614.66; X: 1073463.31

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-1760

Popis stavby: stavba ČOV bude situována na východním okraji obce na pozemcích p.č. 1029/4 a 1029/8 v k. ú. Netvořice, na levém břehu Brejlovského potoka. Technologie a stavební dispozice je navržena pro kapacitu 1655 EO, umožňující odkanalizování celé obce a možnost dovozu odpadních vod z nepřipojených osad – tj. cca 170 obyvatel. Technologie bude umístěna v jednoduchém uzavřeném objektu.

Splaškové vody budou ze vstupní čerpací jímky vyčerpány kalovými čerpadly na jemné strojně stírané česle a vírový lapák písku. Na nátoky na čerpací stanici je navržen česlicový koš na ochranu čerpadel před kusovými látkami. Biologický stupeň bude tvořit dvojice paralelních linek s předřazenou denitrifikací a zařazenou nitrifikací se vsazenou dosazovací nádrží. K míchání směsi surové vody s recyklovaným kalem bude použito ponorné horizontální míchadlo. Nitrifikační nádrže budou provzdušňovány aeračními elementy. Z nitrifikačních nádrží aktivační směs bude odtékat přes odplyňovací prostor do dosazovacích nádrží. Pro separaci biologického kalu budou použity vestavěné dosazovací nádrže s vertikálním průtokem vybavené přítokovým, odtokovým potrubím, vtokovým válcem, sběrným žlabem vyčištěné vody, lávkou se zábradlím. Recyklaci kalu do denitrifikační nádrže zabezpečí mamutková čerpadla. Další mamutka bude složit k odvádění přebytečného kalu do uskladňovací nádrže kalu. Přebytečný kal bude aerobně stabilizován v kryté uskladňovací nádrži a odvodněn ve spirálovém dehydrátoru, který bude součástí provozní budovy. Uskladněný zahuštěný kal (cca 1,5 – 2,5 %) bude odvážen k likvidaci fekálním vozem. Pro dovážené odpadní vody bude k dispozici akumulací jímka o objemu 38 m³. Jímka bude vystrojena provzdušňovacími elementy a čerpadly pro odčerpávání primárního kalu do vedlejší kalové jímky a pro čerpání splaškových vod do biologické linky. Součástí PD je i stavební příprava pro chemického srážení fosforu, který bude dávkován ke konci nitrifikační nádrže a doplnění terciálního stupně čištění – přes mikrosítový bubnový filtr. Dále bude součástí ČOV řídicí systém a měrný objekt na odtoku. Obtok ČOV je navržen havarijním přepadem z čerpací jímky na přítoku do šachty pro odběr vzorků na odtoku.

Aktivační nádrže tvoří spolu s dosazovacími nádržemi, čerpací jímkou a uskladňovací nádrží kalu kompaktní stavební monoblok. Celá technologie bude umístěna v jednoduché provozní budově. Nadzemní obvodové zdi budou založeny z větší části na betonových stěnách nádrží, pouze v přední části na železobetonových monolitických prazích. Obvodové za vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek POROTHERM P+D v tl. 40 a 30 cm, příčky jsou navrženy z cihel POROTHERM 11,5 P+D. Objekt bude opatřen dřevěným krovem se sedlovou střechou.

Doplňkové stavby k ČOV – vodovodní přípojka, přípojka NN, komunikace a zpevněná plocha nejsou v rámci tohoto řízení řešeny.

Ostatní podrobnosti – viz. projektová dokumentace vypracovaná Ing. Ladislavem Hostašou - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0100349, firma AQUA-EKO, projekční a inženýrská kancelář, provádění staveb, se sídlem Haškova 20, České Budějovice, IČO: 102 77 790, datum zhotovení 09/2016, č. zakázky 31 001.

2. STAVBA KANALIZACE

Druh vodního díla: stavba kanalizační stoky dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel stavby: odvádění splaškových vod z řešeného území – městys Netvořice

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-1760

Typ kanalizace, materiál: oddílná splašková gravitační kanalizace, PP plnostěnný (ULTRA RIB 2), SN 12, DN 300 mm

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

Celková délka stok: 8 097,40 m

Umístění stavby včetně začátku a konce stavby v souřadnic. systému S-JTSK, délka jednotl. stok, rev. šachty:

všechny pozemky v k. ú. Netvořice na uvedených parcelních číslech – viz. níže

- Stoka A:** 1029/4, 1029/6, 1056/15, 1056/1, 701/3, 701/8, 701/7, 701/4, 698/3, 698/4, 693/2, 686/1, 686/10, 686/7, 686/5, 686/6, 686/9, 686/2, 686/3, 685/1, 685/2, 687/9, 687/22, 688/1, 690/1, 766/11, 766/1, 768/5, 766/9, 766/4, 766/8, 771/4, 771/7, 771/6, 687/2, 687/15, 777/1, 777/2, 777/3, 687/14, 773/5, 773/4, 733/3, 395/3, 869/1, 126/3, 112/1, 245, 243, 244, 242/1
(Y: 738715.56 X: 1073404.22; Y: 740374.05 X: 1073533.73), délka: 2 280,00 m; Š1-Š69
- Stoka 1:** 733/3, 641
(Y: 739589.20 X: 1073798.87; Y: 739374.05 X: 1073457.25), délka: 146,50 m; Š70-Š73
- Stoka 2:** 733/3, 462, 463, 1056/1, 1006/1, 583
(Y: 739612.05 X: 1073806.83; Y: 739676.27 X: 1073594.22), délka: 610,00 m; Š74-Š88
- Stoka 2-1:** 1006/1
(Y: 739471.57 X: 1073525.67; Y: 739440.18 X: 1073389.14), délka: 132,00 m; Š82-Š82-4
- Stoka 3:** 395/3, 1056/1, 486, 556
(Y: 739796.84 X: 1073827.46; Y: 739911.54 X: 1073461.94), délka: 630,00 m; Š89-Š108
- Stoka 3-1:** 395/3, 28, 1056/1
(Y: 739795.49 X: 1073822.03; Y: 739914.18 X: 1073758.50), délka: 145,00 m; Š109-Š114
- Stoka 3-1-1:** 1056/1, 4, 501/1
(Y: 739858.29 X: 1073770.65; Y: 739826.97 X: 1073698.52), délka: 80,00 m; Š115-Š118
- Stoka 3-2:** 1056/1
(Y: 739769.05 X: 1073731.05; Y: 739668.92 X: 1073699.60), délka: 105,00 m; Š119-Š121
- Stoka 3-3:** 486, 555, 25
(Y: 739796.84 X: 1073827.46; Y: 739911.54 X: 1073461.94), délka: 286,00 m; Š122-Š128
- Stoka 4:** 395/3, 404, 796/1, 417, 414/1, 414/4, 412/2, 412/1, 805/2, 805/3, 806, 796/7, 796/2, 807, 808, 378, 380/1
(Y: 739865.89 X: 1073879.59; Y: 740012.71 X: 1074051.32), délka: 379,10 m; Š129-Š144
- Stoka 4-1:** 417
(Y: 739837.14 X: 1073939.78; Y: 739713.28 X: 1073991.35), délka: 57,00 m; Š145-Š146
- Stoka 4-2:** 805/3, 805/2, 815, 824/1
(Y: 739934.61 X: 1074087.45; Y: 739998.12 X: 1074180.86), délka: 129,20 m; Š147-Š150
- Stoka 5:** 395/3, 55, 42, 36
(Y: 739911.62 X: 1073892.92; Y: 739927.31 X: 1073786.89), délka: 113,80 m; Š151-Š156
- Stoka 6:** 395/3, 392
(Y: 739934.52 X: 1073894.24; Y: 739926.20 X: 1073981.21), délka: 90,00 m; Š157-Š159
- Stoka 7:** 395/3, 378, 346, 869/1
(Y: 739991.18 X: 1073897.50; Y: 740255.25 X: 1074083.94), délka: 332,20 m; Š160-Š168
- Stoka 8:** 869/1, 90
(Y: 739996.23 X: 1073879.84; Y: 740158.38 X: 1073955.94), délka: 212,90 m; Š169-Š174
- Stoka 8-1:** 90, 77
(Y: 740026.14 X: 1073886.38; Y: 740032.77 X: 1073856.10), délka: 31,00 m; Š175
- Stoka 9:** 869/1, 988/1
(Y: 740014.87 X: 1073784.52; Y: 739942.23 X: 1073419.52), délka: 398,00 m; Š176-Š190
- Stoka 9-1:** 869/1, 1056/1
(Y: 740010.44 X: 1073764.77; Y: 739930.68 X: 1073760.12), délka: 80,00 m; Š191-Š192
- Stoka 9-2:** 869/1, 198
(Y: 740012.18 X: 1073719.51; Y: 740025.27 X: 1073637.94), délka: 83,00 m; Š193-Š195
- Stoka 9-3:** 988/1, 514, 556
(Y: 739978.93 X: 1073446.70; Y: 739931.39 X: 1073460.83), délka: 50,00 m; Š196-Š197
- Stoka 10:** 126/3, 105/4, 288/1

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

- (Y: 740075.92 X: 1073750.26; Y: 740084.08 X: 1073789.09), délka: 41,00 m; Š198-Š199
- Stoka 11: 112/1, 126/3, 125, 124, 122/7, 122/1, 140/1, 146/1, 198, 980/4, 171, 172
(Y: 740098.76 X: 1073721.98; Y: 740315.20 X: 1073430.05), délka: 520,00 m; Š200-Š212
- Stoka 11-1: 146/1, 140/13
(Y: 740156.23 X: 1073617.01; Y: 740109.98 X: 1073633.83), délka: 50,00 m; Š213-Š215
- Stoka 11-2: 146/1, 198
(Y: 740132.54 X: 1073565.19; Y: 740101.54 X: 1073575.18), délka: 36,30 m; Š216-Š217
- Stoka 11-3: 198, 972/2
(Y: 740149.22 X: 1073549.43; Y: 740358.62 X: 1073427.99), délka: 375,00 m; Š218-Š230
- Stoka 11-3-1: 198, 172
(Y: 740273.49 X: 1073532.91; Y: 740264.57 X: 1073450.39), délka: 83,00 m; Š231-Š232
- Stoka 11-3-2: 198
(Y: 740420.36 X: 1073499.34; Y: 740469.83 X: 1073486.71), délka: 51,50 m; Š227-1-Š227-2
- Stoka 12: 112/1, 264
(Y: 740287.39 X: 1073702.84; Y: 740272.22 X: 1073548.32), délka: 155,00 m; Š233-Š235
- Stoka 13: 112/1, 297
(Y: 740287.31 X: 1073706.18; Y: 740286.75 X: 1073776.18), délka: 70,00 m; Š236-Š237
- Stoka 14: 766/8, 766/2, 766/3, 766/6, 733/4, 733/11, 733/16
(Y: 739307.28 X: 1073866.22; Y: 739246.94 X: 1073399.09), délka: 345,00 m; Š238-Š247

Popis stavby: kanalizační síť bude situována převážně v místních komunikacích a veřejných plochách, v silničním tělese III. třídy (silnice III/1057, III/1065, III/10510, III/1056 a částečně na soukromých pozemcích. (Ke stavbám na dotčených pozemcích, které nejsou ve vlastnictví investora stavby, byly doloženy smlouvy k právu stavby či věčnému břemenu služebnosti inženýrských sítí). Na kanalizaci budou zřízeny typové a spojné revizní šachty. Nově navržené kanalizační šachty budou typového provedení z betonu se spodní monolitickou částí a vstupním komínem z prefabrikátů, nebo vstupním komínem monolitickým. Šachtové dno bude ukládáno na betonovou desku. V úsecích, kdy je stoka vedena v úzkém prostoru v souběhu s dalším podzemním vedením jsou navrženy typové plastové šachty. Kanaalizační potrubí bude ukládáno do pažené rýhy na pískové lože, v zelených pásích a mimo zastavěnou část obce do zářezu. Potrubí bude obsypáno štěrkopískem nebo vhodnou zeminou a zasypano zeminou s řádným následným zhutněním. Na kanalizační potrubí budou v místech domovních přípojek osazeny typové odbočky. Celkem je uvažováno s 271 přípojkami v délce 1355 m. Domovní přípojky nejsou součástí tohoto povolení. Ostatní podrobnosti – viz. výše uvedená projektová dokumentace stavby.

Na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona se pro povolení stavby stanoví **následující podmínky:**

1. Stavba bude provedena dle předložené a schválené projektové dokumentace vypracované Ing. Ladislavem Hostašou - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0100349, firma AQUA-EKO, projekční a inženýrská kancelář, provádění staveb, se sídlem Haškova 20, České Budějovice, IČO: 102 77 790, datum zhotovení 09/2016, č. zakázky 31 001.
2. Stavba bude provedena odbornou firmou dodavatelsky – jméno firmy bude vodoprávnímu úřadu oznámeno před zahájením stavby po výběrovém řízení, společně s plánem kontrolních dnů stavby. Dále bude stavebník předběžně informovat vodoprávní úřad a termínech kontrolních prohlídek stavby, prováděných v souladu s navrženým plánem.
3. Veškeré povrchy stavbou dotčené budou uvedeny do původního stavu, zásyp výkopů bude řádně hutněn po vrstvách.
4. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) vyskytující se v dotčeném území, budou investorem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto

- zařízení podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou tato zařízení fyzicky jejich majiteli převzata a bude o tom proveden písemný záznam, který investor doloží při závěrečné kontrolní prohlídce.
5. Realizací stavby nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
 6. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve správě stavebníka nebo jeho právního nástupce.
 7. Nezbytné kácení dřevin rostoucích mimo les (dřeviny definované § 8, vyhl. č. 395/1992 Sb.) bude předem projednáno a rozhodnutím povoleno úřadem Městysu Netvořice.
 8. Při všech činnostech na stavbě bude dodržována ČSN 839061 „Ochrana stromů porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích“.
 9. Pozemky dotčené stavbou v místě uvedených významných krajinných prvků budou nejdéle do dne kolaudace stavby upraveny, urovnány a osety, případně doplněny izolační zelení okolo oplocení ČOV z místně původních dřevin.
 10. Stavba bude realizována etapově tak, aby se minimalizovala doba otevřených výkopů a nedocházelo tak k zachytávání a úhynu živočichů.
 11. Při stavbě nedojde k poškození kořenového systému stromů (nad obvod 80 cm ve výčetní tloušťce 130 cm nad zemí), tzn. že výkop bude veden nejbližší 2 m od okapu (tzn. obvodu) korun těchto stromů.
 12. Pokud dojde i při dodržení předchozího bodu k překopu kořenů stromů o průměru větším než 3 cm, budou kořeny zahlazeny. Kořeny nesmí být přetrženy, musí být odříznuty.
 13. Při všech pracích bude dbáno na citlivý pohyb mechanismů kolem stromů, aby nedošlo k olámaní větví, odření kmenů, větví, kořenových náběhů apod.
 14. S odpady vzniklými během stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.
 15. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikaci musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a komunikací. Případné znečištění komunikací musí být okamžitě odstraněno, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování okolí prašností.
 16. V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku z provozu čistírny odpadních vod v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby v denní a noční době.
 17. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu rozboru kráceného dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 18. Uložení inženýrských sítí do tělesa komunikace bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Ladislav Hostaša, AQUA-EKO Projekční kancelář.
 19. Výkopové práce budou prováděny dle vyjádření správců podzemních zařízení, za dodržení bezpečnostních předpisů a norem (ČSN a EN). Výkop musí být zabezpečen proti případnému pádu do výkopu, zejména v noci (osvětlení, ohrazení, přechodový můstek apod.). Případné dopravní značení zajišťuje stavebník na vlastní náklady.
 20. Stavební práce budou prováděny za částečného omezení silničního provozu.
 21. Po ukončení prací budou veškeré komunikace uvedeny do původního stavu.
 22. ČOV bude doplněna zařízením na chemické srážení fosforu, tak jak je navrženo v uvedené projektové dokumentaci.
 23. Pokud budou na ČOV odváděny splaškové vody z provozu hromadného stravování je nutné je předčistit na lapáku tuků, v případě zubní ordinace je nutné osadit separátor amalgámu.
 24. Při napojování jednotlivých objektů musí být zajištěno, aby tyto objekty byly napojeny přímo (žumpy, septiky a DČOV budou vyřazeny z provozu). Do ČOV nesmí být zaústěny srážkové vody.
 25. Pro kanalizaci bude vypracován kanalizační řád, pro ČOV provozní řád.

26. Do splaškové kanalizace budou napojeny pouze odpadní vody v souladu s kanalizačním řádem. Upozorňujeme, že odpady z drtičů odpadků nejsou dle ustanovení § 38 odst. 1) zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, odpadními vodami.
27. ČOV bude vybavena havarijním obtokem vedeným přes ručně stírané česle, které zajistí hrubé předčištění. Obtok bude zaústěn před měrný objekt ČOV tak, aby veškeré vody procházející přes ČOV byly měřeny.
28. Čerpací stanice odpadních vod je třeba navrhnout s retenčním prostorem na min. 8 hodinový přítok splaškových vod (při výpadku elektrické energie nebo při poruše ČOV), s možností připojení náhradního zdroje energie a instalace záložního čerpadla. Čerpací stanice bude vybavena hlášením poruch s přenosem na dispečink provozovatele.
29. Před zahájením vlastních stavebních prací požádá investor – dodavatel stavby v měsíčním předstihu MěÚ Benešov, Odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad, o povolení zvláštního užívání komunikace ve smyslu § 25 odst. 6, písm. c) bod 3., zákona o pozemních komunikacích. K žádosti přiložit povolení či opatření stavebního úřadu, vyjádření správce silnice, kopie rozhodnutí o umístění inženýrských sítí a bude-li ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu stavebními pracemi, předložit písemný souhlas Policie ČR, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územního odboru Benešov, dopravního inspektorátu s dopravním opatřením. Rovněž zaplatit před vydáním příslušného rozhodnutí správní poplatek podle pol. 36 a) sazebníku k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
30. V zájmovém území se nachází vodohospodářské zařízení ve správě VHS Benešov, s.r.o., Černoleská 1600, 256 13 Benešov. Po upřesnění trasy je nutné požádat VHS Benešov s.r.o., o vytýčení stávajícího zařízení (objednat předem u paní Vnoučkové tel. 725 422 202).
31. Při stavbě bude respektováno vodohospodářské zařízení (obecní vodovod) včetně jeho ochranného pásma (§ 23 zákona č. 274/2001 Sb.).
32. Při souběhu a křížení s vodohospodářskými díly ve správě VHS Benešov, s.r.o., je nutno respektovat příslušné normy a předpisy zejména ČSN 736005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.
33. Při výkopových pracích nesmí dojít k narušení trubního vedení a souvisejícího vodohospodářského zařízení. Za poruchy na tomto zařízení, které vzniknou v důsledku výše uvedené akce, nese plnou zodpovědnost investor. Všechny výkopové práce v těsné blízkosti vedení je nutné provádět při odborném dohledu VHS Benešov s.r.o.
34. Z důvodu možného tlakového ovlivnění vodovodu, nesmí být nad tímto potrubím skladován materiál, nebo hromaděna výkopová zemina.
35. Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období tj. od 01. 04. do 31. 10., za částečného omezení silničního provozu. Jednotlivá staveniště budou řádně označena dopravním značením. O případnou uzavírku investor požádá samostatně u MěÚ Benešov, Odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad. Stavební ani výkopový materiál nebude ukládán na vozovku, z důvodu zachování průjezdnosti komunikace a bezpečnosti silničního provozu.
36. Situování kanalizační stoky v jízdním pruhu vozovky bude umístěno vždy tak, aby revizní šachty byly umístěny mezi koly projíždějících vozidel. Kanalizační stoky budou umístěny v silničním pozemku dle ČSN 736005.
37. Krytí potrubí bude provedeno minimálně 120 cm od nivelety vozovky, silničního pozemku nebo dna silničního příkopu.
38. Na stavbu kanalizace bude provedena homogenizace vozovky – tj. souvislá oprava vozovky při podélném nebo příčném uložení (následujícím souvisle za sebou) do vozovky zasahujícím do poloviny nebo přes polovinu vozovky. Provádí se buď v poloviční nebo v celé šíři vozovky podle míry jejího narušení. Provedení homogenizace bude zahrnuto do rozpočtu stavby.
39. Při provádění výkopových prací bude výkopová rýha ve vozovce s živичným kobercem v celé délce a šířce zahraněna pilou. Zpětná výplň rýhy bude řádně hutněna po vrstvách z vhodného

- materiálu, konstrukční vrstva vozovky bude z posypu šterkopísku v tl. 15 cm, zhutněného šterkopísku v minimální vrstvě 30cm a zhutnělé teplé živичné obalované směsi v tl. 15 cm včetně zalití asfaltodehtovou emulsi – tj. provedení základní úpravy vozovky.
40. Revizní šachty a uliční vpusti budou osazeny do nivelety vozovky.
 41. V plném rozsahu bude zachováno odvodnění silničního tělesa, dotčený pozemek bude uveden stavu dle vzorového listu VL 2 a technických podmínek TP 83 a protokolárně předán KSÚS Středočeského kraje.
 42. V případě opravy silnice, silničního objektu provede majitel zařízení na požádání KSÚS Benešov bezplatné vytýčení kanalizačního řadu, nebo nezbytnou překládku, směrovou či výškovou úpravu svých vedení na své vlastní náklady. Se zástupcem KSÚS bude sepsán zápis o předání místa zásahu, zápis o kontrole hloubky uložení a zápis o převzetí místa zásahu po provedených pracích.
 43. Při stavbě bude respektováno energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., včetně jeho ochranných pásem dle zákona č. 458/2000 Sb. Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení vytýčeny. (Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s. r. o., prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení).
 44. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
 45. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění.
 46. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanismy vyšší než 3 m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skládka materiálu či zeminy.
 47. V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel. 840850860.
 48. U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z energetických zařízení, je nutné požádat ČEZ Distribuce a.s., o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a současně předložit projektovou dokumentaci. PD musí být zpracována v souladu s platnými Českými technickými normami a předpisy. Při souběhu a křížování s elektrickými vedeními musí dokumentace obsahovat vzorové řezy.
K žádosti o souhlas s prováděním činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu energetického zařízení v souladu s ustanovením § 46 odst. 8 a odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., je nutné současně předložit výpis parcelních čísel pozemků, na kterých dojde k činnosti nebo umístění stavby v ochranném pásmu energetického zařízení. (Žádost o udělení souhlasu musí být zaslána na adresu: ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840 a doložena kopií tohoto vyjádření, včetně přílohy a situace přesného umístění stavby).
 49. V dotčeném území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) nebo její ochranné pásmo. Stavebník je povinen při stavbě řídit se a postupovat v souladu s podmínkami společnosti CETIN a.s., obsaženými ve vyjádření č.j.: 552449/16 ze dne 07.03. 2016, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
 50. Výkopové práce budou prováděny tak, aby nebyla poškozena ohradní zeď areálu kostela ani fary a nebyla narušena její statika. Terén bude uveden do původního stavu. Při výskytu drobné soliterní architektury místního významu, jako jsou například Boží muka, kříž, kaplička, zvonice, socha, pomník, milník v místě prací, je žádoucí zajistit, aby nebyla poškozena ani přemístěna.
 51. Při křížení kanalizační stoky s korytem toku bude dodržena norma ČSN 736822 „Křížení souběhy vedení s vodními toky“. Kanalizace v místě křížení bude uložena min. 1,2 m od stávající nivelety dna toku a rýha bude vyplněna kamenným záhozem na hl. min. 0,5 m v celém profilu křížení, případně bude potrubí v celé délce křížení profilu koryta obetonováno. Na obou březích budou v místě křížení osazeny trubkové označníky.

52. Vyústění ČOV do toku bude provedeno tak, aby nedocházelo k vyplavování ČOV při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou Q5 nebo minimálně 20 cm nad stávajícím dnem. Případně bude potrubí opatřeno zpětnou klapkou. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší než 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.
53. Po skončení stavebních prací bude koryto toku uvedeno do původního stavu, realizací nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.
54. Správce toku – Lesy ČR s.p., správa toků a MěÚ Benešov, odbor ŽP nenesou zodpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku výše uvedené akce.
55. Uskladňování pohonných hmot, olejů a ostatních závadných látek včetně jejich doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo záplavové území toku.
56. Pro dobu stavby bude vypracován jednoduchý havarijní plán, který bude předložen před zahájením stavby k odsouhlasení vodoprávnímu úřadu se stanoviskem Povodí Vltavy s.p. a stanoviskem správce toku – Lesy ČR s.p., správa toků.
57. Pokud při výstavbě dojde k narušení podrobného odvodňovacího zařízení (POZ), je třeba provést jeho opravu tak, aby funkce systému zůstala zachována a nedocházelo k zamokřování okolních pozemků.
58. Předpokládaný termín realizace stavby bude sdělen Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Nad olšinami 3/448, 100 00 Praha 1 (lze e-mailem na adresu oznameni@uappsc.cz). Ohlášení všech zemních prací, včetně přípravy staveniště, zhruba týden před jejich realizací (prostřednictvím formuláře *Oznámení o zahájení zemních prací* na www.uappsc.cz).
59. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/87 Sb. ve znění zákona č. 242/92 Sb. bude nutný archeologický průzkum provedený odbornou organizací. V případě pozitivního zjištění archeologických situací je nutné uzavřít smlouvu s oprávněnou organizací.
60. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude doloženo k žádosti o kolaudační souhlas.
61. Pozemky budou využity pro výše uvedený účel.
62. Za trvalé odnětí částí pozemků parc. č. 1029/4 o výměře vynětí 704 m², 1029/10 o výměře vynětí 11 m² a 1029/6 o výměře vynětí 343 m² vše trvalý travní porost v k.ú. Netvořice za účelem výstavby příjezdové komunikace bude předepsán odvod dle § 11 zákona č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši cca 36.539 Kč, toto řízení provede Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí.
63. Za trvalé odnětí částí pozemků parc.č. 1029/4 o výměře vynětí 517 m², 1029/8 o výměře vynětí 732 m², 1029/10 o výměře vynětí 5 m² vše trvalý travní porost a části pozemku parc. č. 1027/46 orná půda o výměře vynětí 22 m² vše v k.ú. Netvořice za účelem výstavby čistírny odpadních vod nebude dle § 11a odst. 1 písm. f) zák. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předepsán odvod.
64. Kopie pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, bude do 6 měsíců ode dne jeho platnosti doručena Městskému úřadu Benešov, Odboru životního prostředí – ochrana ZPF.
65. Písemně bude oznámeno Městskému úřadu Benešov, Odboru životního prostředí zahájení realizace záměru, a to do 15 dnů před jejím zahájením.
66. V projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení bude vyřešeno zachování funkčnosti stávajícího odvodňovacího zařízení.
67. Skrytá zemina bude skladována na předemětných pozemcích. Vytěžená zemina bude poté použita na terénní úpravy pozemků dotčených stavbou a dále bude využita na zemědělských pozemcích ve vlastnictví Městyse Netvořice.
68. Elektrická instalace musí být provedena podle příslušných elektrotechnických předpisů a doporučených normovaných hodnot – k závěrečné kontrolní prohlídce bude předložena revize tohoto zařízení.
69. Kanalizační přípojky, vodovodní přípojka, přípojka NN, komunikace a zpevněná plocha nejsou součástí tohoto povolení. Věcně a místně příslušný pro povolení uvedených staveb je odbor výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou.
70. ČOV a kanalizace bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat odborná firma s povolením k provozování vydaným krajským úřadem v souladu

s ustanovením § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. (Smlouva o provozování bude předložena stavebníkem k žádosti o kolaudační souhlas).

71. Pro dokončení stavby se stanovuje lhůta 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Nejpozději v této lhůtě podá stavebník žádost o **prozatímní užívání stavby (zkušební provoz) v minimální době trvání 1 roku**, dle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona.

Ke zkušebnímu provozu stavebník předloží doklady předepsaných zkoušek pro ČOV i kanalizaci (doklady o zkouškách těsnosti, elektrovizí, apod.), dokumentaci skutečného provedení stavby ve trojím vyhotovení, geometrický plán v listinné i elektronické podobě, předávací protokoly od správců veřejných sítí, provozní řád ČOV, kanalizační řád, doklady o plnění podmínek tohoto stavebního povolení a další doklady ve smyslu vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů.

72. Stavbu lze trvale užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, o jehož vydání může stavebník požádat nejdříve po ukončení zkušebnímu provozu.

B. Povolení k nakládání s vodami dle ustanovení § 8, odst. 1, písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a to: **k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových** - Netvořický (Brejlovský) potok, IDVT 10256975 z výše uvedené ČOV městyse Netvořice.

Druh nakládání s vodami: vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových dle § 8, odst. 1, písm. c) vodního zákona

Dotčený vodní tok, IDVT: Netvořický (Brejlovský) potok, 10256975

Hydrologické údaje recipientu: průtok $Q_{355d} = 4,0 \text{ l.s}^{-1}$; dlouhodobý prům. průtok $Q_a = 24 \text{ l.s}^{-1}$; plocha povodí: $7,68 \text{ km}^2$;

Správce toku: Lesy ČR s. p., správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov

Správce povodí: Povodí Vltavy s.p., ZDV, Grafická 36, 150 21 Praha 5

Umístění výústního objektu: parc. č. 697/11 v k. ú. Netvořice

Souřadnice vypouštění: Y: 738614.66; X: 1073463.31

Číslo hydrogeologického rajónu, ČHP: 6320, 1-09-03-1760

Účel: nezávadná likvace splaškových vod z městyse Netvořice

Způsob vypouštění: kanalizačním potrubím PVC DN 300, výústní potrubí bude obetonováno betonovým blokem, břeh výústního objektu, dno i protější břeh budou zpevněny kamennou rovinou.

množství vypouštěných odpadních vod :

prům.	Q_d	=	$3,3 \text{ l.s}^{-1}$
max.	$Q_{\max}$	=	$9,3 \text{ l.s}^{-1}$
měsíční max.	Q_m	=	$8\,851 \text{ m}^3 \cdot \text{měs}^{-1}$
roční	Q_r	=	$104,2 \text{ tis. m}^3 \cdot \text{rok}^{-1}$

emisní limity znečištění odpadních vod v ukazatelích:

Ukazatel	hodnota „p“	hodnota „m“	látkové zatížení
CHSK _{Cr}	75 mg.l^{-1}	140 mg.l^{-1}	$5,63 \text{ t.rok}^{-1}$
BSK ₅	22 mg.l^{-1}	30 mg.l^{-1}	$1,35 \text{ t.rok}^{-1}$
NL	25 mg.l^{-1}	30 mg.l^{-1}	$1,56 \text{ t.rok}^{-1}$
N-NH4+	prům. 12 mg.l^{-1}	20 mg.l^{-1}	$1,26 \text{ t.rok}^{-1}$

Povolení k nakládání s vodami se uděluje **na dobu prozatímního (zkušebnímu provozu)** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a na základě ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona se stanoví **následující podmínky:**

www.benesov-city.cz

IČO 002 31 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

1. Vypouštění odpadních vod z ČOV do vod povrchových smí být zahájeno až na základě povolení k uvedení díla do zkušebního provozu a bude prováděno v souladu s tímto rozhodnutím.
2. Objem vypouštěných odpadních vod bude měřen průtokoměrem v měrném objektu na odtoku z ČOV. Hodnoty budou zjišťovány jednou měsíčně a bude o tom vedena písemná evidence.
3. Kvalita vypouštěných odpadních vod bude zjišťována s četností 12 x ročně, ve vzorcích typu „A“ odpadní vody, odebíraných na místě nátoky do ČOV a odtoku z ČOV - měrný objekt, (popř. za mikrosítovým bubnovým filtrem). Vzorky budou odebírány jako dvouhodinové směsné (získané sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků odebíraných v intervalu 15 minut), kdykoliv během dne. Dále bude s četností 1x ročně prováděn rozbor kalu (vodní výluh). Znečištění odpadních vod bude zjišťováno prováděním laboratorních rozborů na stanovení ukazatelů: $CHSK_{Cr}$, BSK_5 , NL, N-NH₄, ukazatele: N_{celk} a P_{celk} budou po dobu zkušebního provozu pouze sledovány.
4. Výsledky prováděných rozborů znečištění odpadních vod a měření jejich objemu budou předány vodoprávnímu úřadu písemnou formou společně se žádostí o kolaudační souhlas k užívání vodního díla a se stanoviskem Povodí Vltavy s. p. a ČIŽP OI Praha, OOV.
5. ČOV bude obtokována pouze ve výjimečných případech. Obtokování bude vždy oznámeno vodoprávnímu úřadu, správci toku – Lesy ČR s. p. a Povodí Vltavy s. p.

Účastníci řízení na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle §27 odst. 1 správního řádu):
Městys Netvořice, se sídlem Mírové náměstí č. p. 19, 257 44 Netvořice, IČO: 00232360

Odůvodnění

Dne 21. 10. 2016 podal navrhovatel - Městys Netvořice, se sídlem Mírové náměstí č. p. 19, 257 44 Netvořice, IČO: 00232360, zastoupený starostkou Monikou Šlehobrovou, žádost o povolení stavby vodního díla: „ČOV a kanalizace Netvořice“ na pozemcích v k. ú. Netvořice a o povolení k nakládání s vodami – k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových - Netvořický (Brejlovský) potok, IDVT 10256975. Jedná se o stavbu obecní ČOV a splaškové oddílné kanalizace pro veřejnou potřebu, které budou sloužit k odvádění a čištění odpadních splaškových vod z městyse Netvořice, s následným vypouštěním přečištěných vod do Netvořického (Brejlovského potoka).
Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Oba návrhy se týkají téhož předmětu a stejných žadatelů, jsou splněny podmínky § 140 odst. 1 správního řádu, a proto jde podle § 115 odst. 12 o společné řízení.

K umístění stavby bylo vydáno odborem výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou územní rozhodnutí č.j.: TnS-2016/10447-3 dne 07. 10. 2016, nabylo právní moci dne 12. 11. 2016.

K žádostem bylo doloženo:

- projektová dokumentace stavby vypracovaná Ing. Ladislavem Hostašou - autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0100349, firma AQUA-EKO, projekční a inženýrská kancelář, provádění staveb, se sídlem Haškova 20, České Budějovice, IČO: 102 77 790, datum zhotovení 09/2016, č. zakázky 31 001
- územní rozhodnutí od odboru výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou –č.j.: TnS-2016/10447-3 ze dne 07. 10. 2016, nabylo právní moci dne 12. 11. 2016
- souhlas dle § 15 odst. 2 stavebního zákona od odboru výstavby MěÚ Týnec nad Sázavou č.j.: TnS-2016/10447-5 z 16. 11. 2016
- údaje o ovlivnění recipientu – Ing. Břetislav Krňávek Ph.D., člen CzWA-AČE reg. číslo 130
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov zn. KHSSC 18 414/2012 ze dne 02. 05. 2012 a sdělení KHS č.j.: KHSSC 11721/2016 ze dne 23. 03. 2016

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Benešov – č.j.: HSKL -11308-2/2012-BN ze dne 17. 03. 2016
- závazné stanovisko MěÚ Benešov, OŽP, ochrana přírody - č.j.: MUBN/30569/2012/OOPLH ze dne 11. 05. 2012
- závazné stanovisko MěÚ Benešov, OŽP, ochrana zemědělského půdního fondu - č.j.: MUBN/83457/2016/OOPLH ze dne 28. 11. 2016
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – Městys Netvořice – zn. 537/2016 ze dne 17. 09. 2016
- stanovisko správce povodí - Povodí Vltavy s.p., ZDV – zn. 14356/2016-243-Ža ze dne 15.03. 2016
- stanovisko ČIŽP OI Praha – č.j.: ČIŽP/41/OOV/1208061.002/16/PJT ze dne 16. 03. 2016 a č.j.: ČIŽP/41/OOV/1208061.001/12PJT ze dne 06. 06. 2012
- stanovisko MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad – č.j.: MUBN/22300/2016/VÝST ze dne 30. 03. 2016
- rozhodnutí o změně povolení zvláštního užívání komunikace - MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad – č.j. MUBN/30295/2016/VÝST ze dne 28.04. 2016
- vyjádření MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, orgán státní památkové péče – č.j.: MUBN/18186/VÝST ze dne 14.03. 2016 a č.j.: MUBN/27484/2012/VÝST ze dne 25. 04. 2012
- vyjádření Českého svazu ochránců přírody, okresní sdružení ČSOP Benešov – č.j.: 102-2289/2016 z 16. 11. 2016
- vyjádření Vodohospodářské společnosti Benešov s.r.o. – zn. 284/Vyj/St/2016 ze dne 09. 03. 2016
- stanovisko MO Sekce ekonomická a majetková z 07. 03. 2016
- hydrologické údaje o toku od ČHMÚ Praha 4 – zn. 218/16/J z 12. 04. 2016
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, Praha 5 – zn. 1240/16/KSÚS/BNT/ROU z 05. 04. 2016 a zn. 31302/2011/KSÚS/BN/412-640 z 18. 11. 2011
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s., Děčín – zn. 1083385659 ze dne 04. 04. 2016
- stanovisko Vodafone Czech Republic a.s. z 04. 04. 2016
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s., Praha 3 – č.j. 552449/16 ze dne 07.03. 2016
- vyjádření UNI Promotion s.r.o., Praha 6 – zn. 111407425 ze dne 25. 03. 2016
- stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o. – zn. 5001277315 ze dne 24. 03. 2016
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., Praha 4 – zn. EO6912/16 ze dne 07. 03. 2016
- vyjádření České radiokomunikace a.s., Praha 6 – zn. UPTS/OS/133992/2016 ze dne 04. 04. 2016
- stanovisko Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště středních Čech – č.j.: NPÚ-321/19372/2016 ze dne 31. 03. 2016
- stanovisko Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha 10 – zn. 4609/2016 ze dne 21. 11. 2016
- stanovisko správce toku – Lesy ČR s.p., správa toků – č.j.: LCR954/001412/2016 ze dne 04.04. 2016 a č.j.: LCR954/002257/2012 ze dne 23. 04. 2012
- vyjádření Státního pozemkového úřadu, oddělení správy vodohospodářských děl, Praha 3 – zn. SPU 165699/2016 z 25. 04. 2016
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen a služebnosti inženýrských sítí s vlastníky dotčených pozemků
- smlouva o náhradě za omezení užívání silnice – Středočeský kraj (zastoupený KSÚS Středočeského kraje, Praha 5)
- návrh technologie pro ČOV od společnosti Fortex-AGS, a.s., se sídlem Jílová 1550/1, 787 92 Šumperk, IČO: 00150584.

Městský úřad Benešov jako příslušný vodoprávní úřad oznámil dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení opatřením z 16. 11. 2016, (č.j.: MUBN/76156/2016/OVH). Zároveň upozornil, že účastníci řízení mohou námitky, popřípadě důkazy uplatňovat a dotčené orgány státní správy sdělit svá stanoviska nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení. Oznámení bylo doručeno všem účastníkům řízení v zákonem stanovené lhůtě před vydáním tohoto rozhodnutí. Od místního šetření a ústního jednání vodoprávní úřad upustil, ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Vodoprávní úřad doručoval veřejnou vyhláškou, v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, a to s více než 30 účastníky.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, vyžadovaných zvláštními předpisy, a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Na základě provedeného vodoprávního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení ke stavbě vodních děl nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných právem chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení. S ohledem na tyto skutečnosti:

A. v bodu A výroku udělil povolení ke stavbě jmenovaných vodních děl a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká;

B. v bodu B výroku udělil povolení nakládání s vodami, u něhož stanovil rozsah, účel a dobu a podmínkami zajistil ochranu podzemních a povrchových vod a dalším právem chráněných zájmů;

a rozhodl jak shora uvedeno.

S udělením povolení k nakládání s vodami nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi podle ustanovení § 11 odst. 2 vodního zákona.

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 3 000,- Kč byl zaplacen dne 16. 11. 2016.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost

rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru ŽP MěÚ Benešov. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tomáš Heřmánek
vedoucí odboru ŽP
Městského úřadu Benešov



Úřad Městysse Netvořice se tímto žádá o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce po dobu **15 dnů**. Vyhláška s datem vyvěšení a sejmutí bude zaslána neprodleně na odbor životního prostředí MěÚ Benešov po uplynutí této lhůty.

Rozdělovník

Účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou)

- Městys Netvořice – IDDS: jgzatu8

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou) – osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být stavebním povolením přímo dotčeno

- pozemky parc. č. 641, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 686/3, 686/5, 686/6, 686/7, 686/9, 686/10, 687/2, 687/9, 687/14, 687/15, 687/22, 688/1, 690/1, 693/2, 697/11, 698/3, 698/4, 701/3, 701/4, 701/7, 701/8, 766/1, 766/4, 766/8, 766/9, 766/11, 768/5, 771/4, 771/6, 771/7, 773/3, 773/4, 773/5, 777/1, 777/2, 777/3, 1027/46, 1029/4, 1029/6, 1029/8, 1029/10, 1029/13, 1056/1, 1056/15, 733/3, 869/1, 126/3, 112/1, 245, 243, 244, 242/1, 462, 463, 1006/1, 583, 486, 556, 28, 4, 501/1, 555, 25, 404, 796/1, 417, 414/1, 414/4, 412/1, 412/2, 805/2, 805/3, 806, 796/7, 796/2, 807, 808, 378, 380/1, 815, 824/1, 55, 42, 36, 392, 346, 90, 77, 988/1, 198, 514, 105/4, 288/1, 125, 124, 122/7, 122/1, 140/1, 146/1, 980/4, 171, 172, 140/13, 972/2, 264, 297, 766/2, 766/3, 766/6, 395/3, 733/4, 733/11, 733/16 v k. ú. Netvořice

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (do vlastních rukou)

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (k č.j. 552449/16)
- ČEZ Distribuce a.s., IDDS: v95uqfy (k zn. 1083385659)
- Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., IDDS: ts2a5gr (k zn. 284/Vyj/St/2016)
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěv. organizace, IDDS: a6ejgmx(k zn. 1240/16/KSÚS/BNT/ROU)
- Povodí Vltavy s.p., IDDS: gg4t8hf (k č.j. 14356/2016-243-Ža)
- Lesy ČR, s.p., správa toků, IDDS: e8jcfsn (k č.j. LCR954/001412/2016)

Dotčené orgány

- MěÚ Týnec nad Sázavou – odbor výstavby, IDDS: vrpbfxs
- Úřad Městysse Netvořice, silniční správní úřad, IDDS: jgzatu8 (k zn. 537/2016)
- MěÚ Benešov, odbor výstavby a ÚP, silniční správní úřad – zde (k č.j. MUBN/30295/2016/VÝST)
- MěÚ Benešov, odbor ŽP – ochrana ZPF – zde
- MěÚ Benešov, odbor ŽP – ochrana přírody – zde
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Benešov, IDDS: hhcai8e (k č.j. KHSSC 11721/2016)
- Hasičský záchranný sbor, územní odbor Benešov, IDDS: xuwhp68 (k č.j. HSKL-11308-2/2012-BN)

Na vědomí

- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u
- Česká inspekce ŽP, oddělení ochrany vod – IDDS: 4dudzty (k čj. ČiŽP/41/OOV/1208061.002/16/PTJ)
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, IDDS:2cy8h6t (k čj. NPÚ- 321/19372/2016)
- Státní pozemkový úřad, oddělení správy vodohospodářských děl, Praha 3, IDDS: z49per3 (k zn. SPU 15699/2016)
- ČSOP Vlašim o. s., Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Příloha: ověřená PD po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – stavebník